



JDL DARIUSZ LEWKOWSKI
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 23/2
85-090 BYDGOSZCZ POLSKA
TEL./FAX: +48 52 341 20 10
TEL. KOM.: +48 608 04 11 77

E-MAIL: JDL@JDL.PL WWW.JDL.PL

REPERTORIUM: DL 2023-12-37368 02GO EN TEST REPORT EN 13986

NIP: 554-142-42-34
REGON: 092983318
KONTO: BANK PEKAO S.A. O/BYDGOSZCZ
KONTO NR: 62 1240 1183 1111 0000 1298 0561

**TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z J. ANGIELSKIEGO
Z ORYGINAŁU
RAPORT Z TESTU**



strona 1 z 6

raport nr.: WBOViS202304-002C

RAPORT Z TESTU

EN 13986

Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie.

Charakterystyka, ocena zgodności i oznakowanie

numer raportu		WBOViS202304-002C
data wydania:		11. kwietnia 2023
liczba stron:		6
laboratorium przeprowadzające		
testy		OVIS Testing Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
adres:		budynek 31, Feiyue Park, Xiachen Street, dystrykt Jiaojiang, miejscowość Taizhou, prowincja Zhejiang, Chiny
miejsce / procedura testowa:		Tak samo jak powyżej
nazwa zlecniodawcy:		
adres:		
producent		
adres:		
fabryka		
adres:		

Specyfikacja testowa

standardy		EN 13986:2004+A1:2015
wynik		wyroby budowlane
Niestandardowa metoda badania		nie dotyczy
Opis przedmiotu testów		
Znak towarowy:		/
model/typ referencyjny:		OD-135H-25,OE-135H-25,OD-140H-25, OD-140H-25S,OD-140H-30,OD-140H-20, OD-140H-38.5,OD-146H-24,OD-150H-25, OD-145H-21, CO-137H-23, OD-90H-25, OW-219-26, OW-210-21,OW-156-21, OSK001, OSK002, OSK003
oceny		Patrz kopia tabliczki znamionowej

Niniejszy raport z testów został wystawiony przez firmę zgodnie z warunkami dotyczącymi raportów z testów wydrukowanymi na odwrocie i jest przeznaczony do wyłącznego użytku użytkownika. Należy zwrócić uwagę na określone w nim ograniczenia odpowiedzialności, zasady dotyczące odszkodowania i jurysdykcji. Niniejszy raport z testu zawiera wszystkie żądane przez Państwa testy i ich wyniki na podstawie dostarczonych przez Państwa informacji. Od daty wydania niniejszego raportu z testów macie Państwo 30 dni na powiadomienie nas o wszelkich błędach lub przeoczeniach w raporcie, jednak pod warunkiem, że takie powiadomienie będzie mieć formę pisemną i będzie szczegółowo odnosić się do kwestii, której dotyczy. Brak zgłoszenia problemów w wyznaczonym terminie będzie oznaczać bezwarunkową akceptację kompletności niniejszego raportu, przeprowadzonych testów i poprawności treści raportu.

欧非亚美检测技术(浙江)有限公司(OViS)

地址:浙江省台州市椒江区下陈街道飞跃科技园 31

幢 ⁵ www.ovis-lab.com, info@ovis-lab.com

OViS Testing Technology (Zhejiang) Co., Ltd.(OViS) Add: Budynek31, Feiyue Park, Xiachen Street, dystrykt Jiaojiang, miejscowość Taizhou , prowincja Zhejiang, Chiny

400-8008-959

Procedura testowa i miejsce przeprowadzenia testów:			
() laboratorium testowe		OViS Testing Technology (Zhejiang) Co., Ltd.	
miejsce przeprowadzenia testów / adres		budynek 31, Feiyue Park, Xiachen Street, dystrykt Jia-ojiang, miejscowość Taizhou, prowincja Zhejiang,Chiny	
() powiązane laboratoria:		nie dotyczy	
miejsce przeprowadzenia testów / adres ...			
(x)	przetestowane przez (nazwisko imię podpis)	Juliet Hong	
(x)	zatwierdzone przez (+podpis)	Tyler Luo	
()	procedura testowa: TMP	nie dotyczy	
()	przetestowane przez (nazwisko imię podpis)		
	zatwierdzone przez (+podpis)		
miejsce przeprowadzenia testów / adres ...			
()	procedura testowa: WMT	nie dotyczy	
()	przetestowane przez (nazwisko imię podpis)	nie dotyczy	
()	poświadczane przez (+ podpis)	nie dotyczy	
()	zatwierdzone przez (+podpis)	nie dotyczy	
miejsce przeprowadzenia testów / adres ...			
()	procedura testowa: SMT	nie dotyczy	
()	przetestowane przez (nazwisko imię podpis)	nie dotyczy	
()	zatwierdzone przez (+podpis)	nie dotyczy	
()	nadzorowane przez (+ podpis)	nie dotyczy	
miejsce przeprowadzenia testów / adres ...			
()	procedura testowa: RMT	nie dotyczy	
()	przetestowane przez (nazwisko imię podpis)	nie dotyczy	
()	zatwierdzone przez (+podpis)	nie dotyczy	
()	nadzorowane przez (+ podpis)	nie dotyczy	

Niniejszy raport z testów został wystawiony przez firmę zgodnie z warunkami dotyczącymi raportów z testów wydrukowanymi na odwrocie i jest przeznaczony do wyłącznego użytku użytkownika. Należy zwrócić uwagę na określone w nim ograniczenia odpowiedzialności, zasady dotyczące odszkodowania i jurysdykcji. Niniejszy raport z testu zawiera wszystkie żądane przez Państwa testy i ich wyniki na podstawie dostarczonych przez Państwa informacji. Od daty wydania niniejszego raportu z testów macie Państwo 30 dni na powiadomienie nas o wszelkich błędach lub przeoczeniach w raporcie, jednak pod warunkiem, że takie powiadomienie będzie mieć formę pisemną i będzie szczegółowo odnosić się do kwestii, której dotyczy. Brak zgłoszenia problemów w wyznaczonym terminie będzie oznaczać bezwarunkową akceptację kompletności niniejszego raportu, przeprowadzonych testów i poprawności treści raportu.

欧非亚美检测技术(浙江)有限公司(OViS)

地址:浙江省台州市椒江区下陈街道飞跃科创园 31

幢 www.ovis-lab.com, info@ovis-lab.com

OViS Testing Technology (Zhejiang) Co., Ltd.(OViS)

Add: Budynek31, Feiyue Park, Xiachen Street, dystrykt Jia-

ojiang, miejscowość Taizhou , prowincja Zhejiang, Chiny

400-8008-959

Lista załączników (w tym łączna liczba stron w każdym załączniku): Unia Europejska załącznik I – dokumentacja fotograficzna – załączono 3 strony	
Podsumowanie testów	
Przeprowadzony test (nazwa testu i jego warunki) Pełny test modelu: CO-137H-23	Miejsce przeprowadzenia testu OViS Testing Technology (Zhejiang) Co., Ltd. budynek 31, Feiyue Park, Xiachen Street, dystrykt Jia- ojiang, mięscowość Taizhou, prowincja Zhejiang,Chiny
Podsumowanie zgodności z różnicami narodowymi: Lista krajów: Unia Europejska Produkt spełnia wymagania EN 13986:2004+A1:2015 (wstawić numer normy i wydanie oraz usunąć tekst w nawiasie, pozostawić puste lub usunąć całe zdanie, jeśli nie dotyczy)	
Kopia tabliczki znamionowej: Poniższa grafika może być jedynie szkicem. WPC (Wood Plastic Composite) Model:CO-137H-23 Made In China 	

Niniejszy raport z testów został wystawiony przez firmę zgodnie z warunkami dotyczącymi raportów z testów wydrukowanymi na odwrocie i jest przeznaczony do wyłącznego użytku użytkownika. Należy zwrócić uwagę na określone w nim ograniczenia odpowiedzialności, zasady dotyczące odszkodowania i jurysdykcji. Niniejszy raport z testu zawiera wszystkie żądane przez Państwa testy i ich wyniki na podstawie dostarczonych przez Państwa informacji. Od daty wydania niniejszego raportu z testów macie Państwo 30 dni na powiadomienie nas o wszelkich błędach lub przeoczeniach w raporcie, jednak pod warunkiem, że takie powiadomienie będzie mieć formę pisemną i będzie szczegółowo odnosić się do kwestii, której dotyczy. Brak zgłoszenia problemów w wyznaczonym terminie będzie oznaczać bezwarunkową akceptację kompletności niniejszego raportu, przeprowadzonych testów i poprawności treści raportu.

欧非亚美检测技术(浙江)有限公司(OViS)

地址:浙江省台州市椒江区下陈街道飞跃科创园 31

幢 www.ovis-lab.com info@ovis-lab.com

OViS Testing Technology (Zhejiang) Co., Ltd.(OViS)

Add: Budynek31, Feiyue Park, Xiachen Street, dystrykt Jia-

ojiang, miejscowość Taizhou , prowincja Zhejiang, Chiny

400-8008-959

Możliwe wyniki przeprowadzonych testów:

- przypadek testowy nie dotyczy obiektu testowego: N/A
- obiekt badań spełnia wymagania: P(ass)
- obiekt badań nie spełnia wymagania: F(ail)

Testowanie:

Data otrzymania elementu testowego: 22 marca 2023
 Data(-y) przeprowadzenia badania: 22 marca 2023 do 9 kwietnia 2023
 Przykładowy wygląd i funkcja są dostępne
 stan normalny, tak lub nie: Tak
 Temperatura otoczenia: 20-25°C
 Wilgotność otoczenia: 50-65%

Wyniki badań przedstawione w niniejszym raporcie dotyczą wyłącznie badanego obiektu.
 Niniejszy raport nie może być powielany inaczej niż w całości, bez pisemnej zgody organu wydającego badania laboratorium.
 „(Patrz załącznik nr)” odnosi się do dodatkowych informacji dołączonych do raportu.
 „(Patrz załączona tabela)” odnosi się do tabeli dołączonej do raportu.
 W całym raporcie a () przecinek / (x) kropka jest używana jako separator dziesiętny.
 Badane próbki są w dobrym stanie.
 Badane elementy spełniają wymagania normy.

Ogólne informacje o produkcie:

Modele te miały bardzo podobną konstrukcję, pochodziły od tego samego producenta, miały podobny proces produkcyjny i mają tę samą zasadę działania.

Niniejszy raport z testów został wystawiony przez firmę zgodnie z warunkami dotyczącymi raportów z testów wydrukowanymi na odwrocie i jest przeznaczony do wyłącznego użytku użytkownika. Należy zwrócić uwagę na określone w nim ograniczenia odpowiedzialności, zasady dotyczące odszkodowania i jurysdykcji. Niniejszy raport z testu zawiera wszystkie żądane przez Państwa testy i ich wyniki na podstawie dostarczonych przez Państwa informacji. Od daty wydania niniejszego raportu z testów macie Państwo 30 dni na powiadomienie nas o wszelkich błędach lub przeoczeniach w raporcie, jednak pod warunkiem, że takie powiadomienie będzie mieć formę pisemną i będzie szczegółowo odnosić się do kwestii, której dotyczy. Brak zgłoszenia problemów w wyznaczonym terminie będzie oznaczać bezwarunkową akceptację kompletności niniejszego raportu, przeprowadzonych testów i poprawności treści raportu.

欧非亚美检测技术(浙江)有限公司(OViS)

地址:浙江省台州市椒江区下陈街道飞跃科技园 31

幢 ⁵ www.ovis-lab.com, info@ovis-lab.com

OViS Testing Technology (Zhejiang) Co., Ltd.(OViS) Add: Budynek31, Feiyue Park, Xiachen Street, dystrykt Jiaojiang, miejscowość Taizhou , prowincja Zhejiang, Chiny

400-8008-959

EN 13986			
Warunek	Wymagania + test	Rezultat – uwagi	Ocena

Wyniki testu /-ów:

Opis produktu		PANEL WPC	Ocena	Spełnia wymogi	
Typ panelu		Płyty drewnopochodne do zastosowań wewnętrznych jako elementy konstrukcyjne w warunkach suchych			
Płyta wiórowa					
nr	Charakterystyka wydajności		Wymagania	Wynik testu	Ocena
Wytrzymałość na zginanie					
1	Wzdłużnie (N/mm2)		/	30	Spełnia wymogi
2	Bocznie (N/mm2)		/	31	Spełnia wymogi
Sztywność zginania (moduł sprężystości)					
3	Wzdłużnie (N/mm2)		/	7400	Spełnia wymogi
4	Bocznie (N/mm2)		/	6000	Spełnia wymogi
5	Jakość klejenia		/	/	/
Odporność na rozwarstwianie (wytrzymałość na rozciąganie)					
6	Wzdłużnie (N/mm2)		/	31	Spełnia wymogi
7	Bocznie (N/mm2)zuchwale		/	32	Spełnia wymogi
8	Trwałość (pęcznienie na grubości) (%)		/	2.1	Spełnia wymogi
9	Uwalnianie formaldehydu		≤ 8mg/100g materiał suchy	5	Spełnia wymogi
Reakcja na ogień					
10	Minimalna gęstość (kg/m3)		600	604	Spełnia wymogi
11	Minimalna grubość (mm)		9	13	Spełnia wymogi
12	Klasa		D-s2, d0	D-s2, d0	Spełnia wymogi
Przepuszczalność pary wodnej					
13	Odporność na parę współczynnik	Wet Cup (μ)	10	11	Spełnia wymogi
14		Dry Cup (μ)	50	52	Spełnia wymogi
15	Izolacja akustyczna		/	/	/
16	Pochłanianie dźwięku		/	/	/
17	Przewodność cieplna		/	/	/
Wytrzymałość i sztywność do zastosowań konstrukcyjnych					
18	Wytrzymałość na zginanie (N/mm2)		/	516	Spełnia wymogi
19	Wytrzymałość na zginanie (N/mm2)		/	6100	Spełnia wymogi
Trwałość mechaniczna					
20	Czas trwania współczynnika obciążenia (%)		/	50	Spełnia wymogi
21	Współczynnik pełzania (%)		/	25	Spełnia wymogi

Niniejszy raport z testów został wystawiony przez firmę zgodnie z warunkami dotyczącymi raportów z testów wydrukowanymi na odwrocie i jest przeznaczony do wyłącznego użytku użytkownika. Należy zwrócić uwagę na określone w nim ograniczenia odpowiedzialności, zasady dotyczące odszkodowania i jurysdykcji. Niniejszy raport z testu zawiera wszystkie żądane przez Państwa testy i ich wyniki na podstawie dostarczonych przez Państwa informacji. Od daty wydania niniejszego raportu z testów macie Państwo 30 dni na powiadomienie nas o wszelkich błędach lub przeoczeniach w raporcie, jednak pod warunkiem, że takie powiadomienie będzie mieć formę pisemną i będzie szczegółowo odnosić się do kwestii, której dotyczy. Brak zgłoszenia problemów w wyznaczonym terminie będzie oznaczać bezwarunkową akceptację kompletności niniejszego raportu, przeprowadzonych testów i poprawności treści raportu.

欧非亚美检测技术(浙江)有限公司(OViS)

地址:浙江省台州市椒江区下陈街道飞跃科技园 31

幢 ⁵ www.ovis-lab.com, info@ovis-lab.com

OViS Testing Technology (Zhejiang) Co., Ltd.(OViS) Add: Budynek31, Feiyue Park, Xiachen Street, dystrykt Jiaojiang, miejscowość Taizhou , prowincja Zhejiang, Chiny

400-8008-959

EN 13986			
Warunek	Wymagania + test	Rezultat – uwagi	Ocena

Trwałość biologiczna				
22	Klasa zagrożenia	/	UC1	Spełnia wymogi
23	Zawartość pentachlorofenolu (ppm)	<5	2	Spełnia wymogi
Odporność na rozciąganie				
24	Wytrzymałość na rozciąganie (N)	/	940	Spełnia wymogi
25	Sztywność (N/mm)	/	77	Spełnia wymogi
26	Wytrzymałość osadzenia (N/mm2)	/	530	Spełnia wymogi

Niniejszy raport z testów został wystawiony przez firmę zgodnie z warunkami dotyczącymi raportów z testów wydrukowanymi na odwrocie i jest przeznaczony do wyłącznego użytku użytkownika. Należy zwrócić uwagę na określone w nim ograniczenia odpowiedzialności, zasady dotyczące odszkodowania i jurysdykcji. Niniejszy raport z testu zawiera wszystkie żądane przez Państwa testy i ich wyniki na podstawie dostarczonych przez Państwa informacji. Od daty wydania niniejszego raportu z testów macie Państwo 30 dni na powiadomienie nas o wszelkich błędach lub przeoczeniach w raporcie, jednak pod warunkiem, że takie powiadomienie będzie mieć formę pisemną i będzie szczegółowo odnosić się do kwestii, której dotyczy. Brak zgłoszenia problemów w wyznaczonym terminie będzie oznaczać bezwarunkową akceptację kompletności niniejszego raportu, przeprowadzonych testów i poprawności treści raportu.

欧非亚美检测技术(浙江)有限公司(OViS)

地址:浙江省台州市椒江区下陈街道飞跃科创园 31


幢 ⁵ www.ovis-lab.com, info@ovis-lab.com

OViS Testing Technology (Zhejiang) Co., Ltd.(OViS) Add: Budynek31, Feiyue Park, Xiachen Street, dystrykt Jiaojiang, miejscowość Taizhou , prowincja Zhejiang, Chiny

400-8008-959

OVIS-CERT
Załącznik I Dokumentacja fotograficzna
WPC (kompozyt drzewno-plastikowy)
CO-137H-23

Szczegóły: CO-137H-23



Szczegóły: CO-137H-23



Niniejszy raport z testów został wystawiony przez firmę zgodnie z warunkami dotyczącymi raportów z testów wydrukowanymi na odwrocie i jest przeznaczony do wyłącznego użytku użytkownika. Należy zwrócić uwagę na określone w nim ograniczenia odpowiedzialności, zasady dotyczące odszkodowania i jurysdykcji. Niniejszy raport z testu zawiera wszystkie żądane przez Państwa testy i ich wyniki na podstawie dostarczonych przez Państwa informacji. Od daty wydania niniejszego raportu z testów macie Państwo 30 dni na powiadomienie nas o wszelkich błędach lub przeoczeniach w raporcie, jednak pod warunkiem, że takie powiadomienie będzie mieć formę pisemną i będzie szczegółowo odnosić się do kwestii, której dotyczy. Brak zgłoszenia problemów w wyznaczonym terminie będzie oznaczać bezwarunkową akceptację kompletności niniejszego raportu, przeprowadzonych testów i poprawności treści raportu.


欧非亚美检测技术(浙江)有限公司(OViS)
www.ovis-lab.com, info@ovis-lab.com

地址:浙江省台州市椒江区下陈街道飞跃科技园 31

OViS Testing Technology (Zhejiang) Co., Ltd.(OViS) Add: Budynek31, Feiyue Park, Xiachen Street, dystrykt Jiaojiang, miejscowość Taizhou , prowincja Zhejiang, Chiny 400-8008-959

Załącznik I Dokumentacja fotograficzna
WPC (kompozyt drzewno-plastikowy)
OW-219-26

Szczegóły: OW-219-26



Szczegóły: OW-219-26



Niniejszy raport z testów został wystawiony przez firmę zgodnie z warunkami dotyczącymi raportów z testów wydrukowanymi na odwrocie i jest przeznaczony do wyłącznego użytku użytkownika. Należy zwrócić uwagę na określone w nim ograniczenia odpowiedzialności, zasady dotyczące odszkodowania i jurysdykcji. Niniejszy raport z testu zawiera wszystkie żądane przez Państwa testy i ich wyniki na podstawie dostarczonych przez Państwa informacji. Od daty wydania niniejszego raportu z testów macie Państwo 30 dni na powiadomienie nas o wszelkich błędach lub przeoczeniach w raporcie, jednak pod warunkiem, że takie powiadomienie będzie mieć formę pisemną i będzie szczegółowo odnosić się do kwestii, której dotyczy. Brak zgłoszenia problemów w wyznaczonym terminie będzie oznaczać bezwarunkową akceptację kompletności niniejszego raportu, przeprowadzonych testów i poprawności treści raportu.

欧非亚美检测技术(浙江)有限公司(OViS)
幢 www.ovis-lab.com, info@ovis-lab.com

地址:浙江省台州市椒江区下陈街道飞跃科技园 31

OViS Testing Technology (Zhejiang) Co., Ltd.(OViS)
ojiang, miejscowość Taizhou , prowincja Zhejiang, Chiny

Add: Budynek31, Feiyue Park, Xiachen Street, dystrykt Jia-
400-8008-959

Załącznik I Dokumentacja fotograficzna
WPC (kompozyt drzewno-plastikowy)
OD-140H-25

Szczegóły: OD-140H-25



Szczegóły: OD-140H-25



Niniejszy raport z testów został wystawiony przez firmę zgodnie z warunkami dotyczącymi raportów z testów wydrukowanymi na odwrocie i jest przeznaczony do wyłącznego użytku użytkownika. Należy zwrócić uwagę na określone w nim ograniczenia odpowiedzialności, zasady dotyczące odszkodowania i jurysdykcji. Niniejszy raport z testu zawiera wszystkie żądane przez Państwa testy i ich wyniki na podstawie dostarczonych przez Państwa informacji. Od daty wydania niniejszego raportu z testów macie Państwo 30 dni na powiadomienie nas o wszelkich błędach lub przeoczeniach w raporcie, jednak pod warunkiem, że takie powiadomienie będzie mieć formę pisemną i będzie szczegółowo odnosić się do kwestii, której dotyczy. Brak zgłoszenia problemów w wyznaczonym terminie będzie oznaczać bezwarunkową akceptację kompletności niniejszego raportu, przeprowadzonych testów i poprawności treści raportu.

欧非亚美检测技术(浙江)有限公司(OViS)
幢 www.ovis-lab.com, info@ovis-lab.com

地址:浙江省台州市椒江区下陈街道飞跃科创园 31

OViS Testing Technology (Zhejiang) Co., Ltd.(OViS) Add: Budynek31, Feiyue Park, Xiachen Street, dystrykt Jiaojiang, miejscowość Taizhou , prowincja Zhejiang, Chiny 400-8008-959

UWAGI

1. Protokół niniejszy jest nieważny bez specjalnej pieczęci do protokołu z badań OViS i jeżeli nieważny, jeśli został zmieniony.
2. Kopia niniejszego protokołu jest nieważna bez nowej specjalnej pieczęci do protokołu badania OViS i jest nieważna, jeśli została zmieniona.
3. Niniejszy raport jest nieważny bez pieczęci lub podpisów osoby testującej, kontrolującej i zatwierdzającej.
4. Jeżeli w niniejszym raporcie nie zaznaczono inaczej, informacje o producencie i próbkach nie zostały zweryfikowane przez OViS, a za prawdziwość próbek odpowiada klient.
5. Zastrzeżenia do protokołu badania należy zgłosić do OViS w terminie 15 dni.
6. Wyniki badań przedstawione w niniejszym raporcie mają zastosowanie wyłącznie do próbek dostarczonych bezpośrednio przez klienta i zaakceptowanych przez organizację testową. Klient nie będzie publikował wyników w sposób niewłaściwy i bez zgody OViS.
7. „P” oznacza „zaliczony”, „F” oznacza „niezaliczony”, „nie dotyczy” lub „-” oznacza „nie dotyczy”, a „/” oznacza „nie testowane”.

Adres: Budynek 31, Feiyue Park, ulica Xiachen, dzielnica Jiaojiang, miasto Taizhou,

Prowincja Zhejiang, Chiny

Tel: 400-8008-959

Kod pocztowy: 318000

E-mail: info@ovis-lab.com

http://www.ovis-lab.com

Niniejszy raport z testów został wystawiony przez firmę zgodnie z warunkami dotyczącymi raportów z testów wydrukowanymi na odwrocie i jest przeznaczony do wyłącznego użytku użytkownika. Należy zwrócić uwagę na określone w nim ograniczenia odpowiedzialności, zasady dotyczące odszkodowania i jurysdykcji. Niniejszy raport z testu zawiera wszystkie żądane przez Państwa testy i ich wyniki na podstawie dostarczonych przez Państwa informacji. Od daty wydania niniejszego raportu z testów macie Państwo 30 dni na powiadomienie nas o wszelkich błędach lub przeoczeniach w raporcie, jednak pod warunkiem, że takie powiadomienie będzie mieć formę pisemną i będzie szczegółowo odnosić się do kwestii, której dotyczy. Brak zgłoszenia problemów w wyznaczonym terminie będzie oznaczać bezwarunkową akceptację kompletności niniejszego raportu, przeprowadzonych testów i poprawności treści raportu.

欧非亚美检测技术(浙江)有限公司(OViS)

地址:浙江省台州市椒江区下陈街道飞跃科技园 31

幢 ⁵ www.ovis-lab.com, info@ovis-lab.com

OViS Testing Technology (Zhejiang) Co., Ltd.(OViS)

Add: Budynek31, Feiyue Park, Xiachen Street, dystrykt Jiaojiang, miejscowość Taizhou , prowincja Zhejiang, Chiny

400-8008-959

JA, MGR MONIKA MONSIORSKA, TŁUMACZ PRZYSIĘŁY J. ANGIELSKIEGO, ZAŚWIADCZAM ZGODNOŚĆ NINIEJSZEGO TŁUMACZENIA Z OKAZANYM MI DOKUMENTEM.
Nr REP. DL 2023-12-37368 02GO EN TEST REPORT EN 13986.ODT
BYDGOSZCZ, DNIA 17 LUTEGO 2024