

Raport Klasyfikacyjny

Dotyczący

POKRYCIE PODŁOGOWE Z KOMPOZYTÓW POLIMEROWO-DRZEWNYCH

Model: OSKD (1-6)

Sporządzony dla :

Opracowany przez : BEIDE (UK) PRODUCT SERVICE LIMITED

**U.K.: FLAT 107, 25 INDESCON SQUARE,
LONDYN, WIELKA BRYTANIA**

**CHINA: 6F, BLDG E, HOURUI 3RD IND ZONE,
XIXIANG, BAO'AN DIST, SHENZHEN, CHINY**

Data Badania : 20-29 Czerwca 2016

Data Wydania : 30 Czerwca 2016

Numer Raportu : B-S16061023

Raport KLASYFIKACYJNY

EN 14041

Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycie podłogowe — Dane Szczegółowe

Laboratorium Testujące.....	Beide (UK) Product Service Limited
Adres	6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'An Dist, Shenzhen, Chiny
Treść Raportu.....	Beide (UK) Product Service Limited
Adres (Wlk. Brytania)	Flat 107, 25 Indescon Square, Londyn, Wlk. Brytania
Adres (Chiny)	6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'An Dist, Shenzhen, Chiny
Wnioskujący	
Adres	
Numer Klienta.....	05734311
Standard	EN 14041:2004
Metoda Badania	Zgodna z EN 14041:2004
Odchylenie Od Normy	Nie Dotyczy
Nieznormalizowana Metoda Badania	Nie Dotyczy
Typ Wyrobu	POKRYCIE PODŁOGOWE Z KOMPOZYTÓW POLIMEROWO-DRZEWNYCH
Nazwa Handlowa	Nie Dotyczy
Model.....	OSKD1
Producent	Wnioskujący
Adres	Taki Sam jak Wnioskującego

Uwagi Ogólne

Niniejszego raportu nie wolno powielać w całości bez pisemnej zgody laboratorium testującego.

Wyniki badań przedstawione w raporcie dotyczą jedynie badanego przedmiotu(ów).

"(patrz dołączona tabela)" odnosi się do tabeli załączonej w raporcie.

"(patrz uwaga #)" odnosi się do uwagi załączonej w raporcie.

"(patrz aneks #)" odnosi się do aneksu załączonego w raporcie.

W tekście raportu przecinek (kropka) jest używany jako znak dziesiętny.

Oznaczenia wyników testów:	
Wymóg nie dotyczy testowanego produktu	Nie dotyczy
Testowany produkt spełnia wymagania	P (Pozytywny)
Testowany produkt nie spełnia wymagań	N (Negatywny)
Nazwa i adres Laboratorium Testującego:	
Beide (UK) Product Service Limited 6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'An Dist, Shenzhen, Chiny	

EN 14041			
Paragraf	Wymóg Testowy	Uwagi	Wynik
4	Wymagania		P
4.1	Odporność na ogień		Nie dotyczy
4.1.1	Przygotowanie i obróbka materiału próbnego		P
4.1.2	Zasady Stosowania		P
4.1.3	Trwałość		P
	Tam, gdzie jest to wymagane, testowane próbki tekstylnego pokrycia podłogowego są poddawane czyszczeniu metodą natryskowo-ekstrakcyjną w laboratorium, zgodnie z Normą ISO 11379 z zastosowaniem następujących modyfikacji:		--
	• Czyszczenie próbek testowych trzykrotnie w odstępie czasowym 2 godzin ± 15 min. między cyklami, każde czyszczenie składające się z dwóch pociągnięć		P
	• Przeprowadzenie pierwszego cyklu czyszczenia z użyciem roztworu wzorcowego w temp. otoczenia ($25^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$), a drugiego i trzeciego cyklu z użyciem wody w temp. otoczenia bez użycia środków chemicznych		Nie dotyczy
4.1.4	Klasyfikacja		P
4.2	Zawartość Pięciochlorofenolu		Nie dotyczy
4.3	Emisja Formaldehydu		P
4.4	Wodoszczelność		P
4.5	Przeciwpślizgowość		P
4.5.1	Klasyfikacja		P
	Złożono oświadczenie dot. przeciwpślizgowości, pokrycie podłogowe przeznaczone do użytku w suchych i niezanieczyszczonych warunkach posiada dynamiczny współczynnik tarcia na poziomie $> 0,30$ podczas testowania loco fabryka w suchych warunkach zgodnie z Normą EN 13893 i posiada zadeklarowaną klasę techniczną DS.	klasa techniczna DS	P
4.5.2	Utrzymanie poinstalacyjne		P
	Pokrycie podłogowe jest czyszczone i konserwowane zgodnie z instrukcją producenta.		P
4.6	Zachowanie elektryczne (antystatyczne)		Nie dotyczy
4.6.1	Zastosowanie		Nie dotyczy

EN 14041			
Paragraf	Wymóg Testowy	Uwagi	Wynik
4.6.2	Właściwości zasadnicze		Nie dotyczy
4.6.2.1	Właściwości antystatyczne		Nie dotyczy
	Napięcie powstające na ciele człowieka mierzone zgodnie z Normą EN 1815 dla elastycznych i laminowanych pokryw podłogowych lub zgodnie z Normą ISO 6356 dla tekstylnych pokryw podłogowych nie przekraczające 2,0 kV podczas testowania w temp. 23 °C ±1 °C i (25 ± 2) procent wilgotności względnej po przeprowadzeniu konserwacji próbek testowych w tej samej atmosferze przez siedem dni.		Nie dotyczy
4.6.2.2	Rezystancja Elektryczna		Nie dotyczy
	• Pokrycia podłogowe rozpraszające: Rezystancja skośna, mierzona zgodnie z Normą EN 1081 dla elastycznych i laminowanych pokryw podłogowych lub zgodnie z Normą ISO 10965 dla tekstylnych pokryw podłogowych, nie powinna przekraczać 10 ⁹ Ω.		Nie dotyczy
	• Pokrycia podłogowe przewodzące: Rezystancja skośna, mierzona zgodnie z Normą EN 1081 dla elastycznych i laminowanych pokryw podłogowych lub zgodnie z Normą ISO 10965 dla tekstylnych pokryw podłogowych, nie powinna przekraczać 10 ⁶ Ω.		Nie dotyczy
4.6.3	Trwałość		P
4.7	Przewodzenie ciepła		P
5	Ocena Zgodności		P
5.1	Właściwości Ogólne		P
5.2	Badanie Typu		P
5.2.1	Wstępne Badanie Typu		Nie dotyczy
5.2.2	Pobieranie próbek, wykonywanie badań i kryteria zgodności		P
5.3	Zakładowa Kontrola Produkcji (FPC)		Nie dotyczy
6	Znakowanie i Etykietowanie		P
	a) numer i rok Normy Europejskiej, tj. EN 14041:2004;	EN 14041:2004	P
	b) Identyfikacja producenta lub dostawcy;	HAINING OUSHENGKAI PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD.	P
	c) nazwa wyrobu i numer partii (ewentualnie w formie kodu).		P

Aneks 1

Oznaczenie Testowanych Produktów

WPC FLOORING
Model No.: OSKD1
EN 14041:2004



Wyprodukowano w Chinach

Aneks Nr 2

Zdjęcia Testowanych Produktów





